

03-4 施設規模の条件

本事業の対象となる1-3に示す施設のうち、建物3つの規模は下記のとおりといたしました。

(1)校舎(通級指導教室含む).....	4, 980㎡程度	→4,760.99㎡
(2)体育館.....	1, 270㎡程度	→1,392.66㎡
(3)児童館.....	500㎡程度	

3-5 必要諸室の条件

(1) 各施設等における必要諸室の条件

本事業の対象となる施設に関する必要諸室の室数及び重要度、各室の諸条件は下記のとおりといたしました。

各室の重要度を示した記号分類

★ 確実に必要な室 / ○ 必要な室 / △ あるとよい室

表9 校舎の必要諸室の条件

室名		諸条件	対応方針
記号	室数		○: 満たす予定を示す △: 条件付き対応及び要相談 ×: 満たすことが困難
★	普通教室 (通常学級)	① 学習用機材等の使用のための電源の充実 ② 一人当たりの収納が多く取れるようなロッカーの設置 ③ 降雪時など、雪国に配慮した外套掛けスペースの確保※ ④ 転落事故防止に対応した建具の設置 ⑤ 十分な掲示量が確保できる掲示板 ⑥ トップライトなど、採光を取り入れた廊下※	① ○ ② ○ ③ ○※多目的スペースに配置 ④ ○ ⑤ ○ ⑥ ○※吹抜上部のハイサイドライト満たす ⑦ ○
	11	⑦ 教室前後の出入口を3枚扉などで大きく開けるものとし、掲示スペースの確保と廊下を含めたオープンスペースの活用が両立できるような造り	⑦ ○
★	普通教室 (特別支援)	① 様々な教材を保管するための収納スペースの確保 ② 滑りにくく、やわらかく、けがのしにくい床材 ③ 防音性に配慮した建具、暖房器具 ④ 共有のフリースペースの確保、もしくはフリースペースと隣接した配置※ ⑤ 教室内への手洗い場の設	① ○ ② ○ ③ ○ ④ △※現状多目的スペースと隣接 ⑤ ○
★	職員室※ (事務室、印刷室、書庫室含む)	① 事務室は職員室内に置き、来校者対応のため玄関に隣接する配置 ② 職員室は校庭と玄関を見渡せる位置 ③ 印刷室は一体とし、紙類や印刷物、拡大印刷機などの収納が可能な広さを確保	① ○ ② ○ ③ ○ ※給湯室を追加します
★	1		

校長室	① 10人程度の来賓対応が可能なスペースの確保 ② さらに多くの来賓対応のため、会議室との隣接※	① ○ ② ○※会議室を追加し隣接
★ 1		
保健室	① 直接外に出ることが可能で、緊急車両のアクセスが容易な位置※	① ○※緊急車両のアクセスが容易な位置について要相談
★ 1	② シャワー室、トイレの設置 ③ 収納式ベッドとし、広さを確保	② ○ ③ ○
放送室	① ガラス張りで見ええる放送スペース ② 十分な防音性の確保。	① ○ ② ○
★ 1		
用務員室・作業室	① 外部とのアクセスが容易な配置 ② 汚れに強い仕上げと居住性の確保※ ③ 倉庫との動線の確保	① ○ ② △※居住性について要相談 ③ ○
★ 1		
教育相談室	① 外から見え、防音性に配慮した造り※ ② 小さめの部屋とし、色彩に配慮するなど明るくゆったりできる空間	① ○※配置について要相談 ② ○
★ 1		
教材室	① 高さ調整が可能な収納力が高い棚の設置 ② 各階にバランスよく設置	① ○ ② ○
★ 2		
理科室 (準備室含む)	① 電源数を確保し、授業の支障とならないように配置 ② 耐熱性があり、傷に強く、電源や手洗いが内蔵されている実験台の設置 ③ 暗室にできるよう、耐久性の高いブラインドの設置	① ○ ② ○ ③ ○
★ 1		
家庭科室 (準備室含む)	① 災害時に炊き出しが可能な設備※ ② ガスとIH、両方が使用可能な調理台	① △※2階に配置 ② ○
★ 1		
音楽室 (準備室含む)	① 十分な楽器の収納庫の確保 ② 楽器演奏を考慮し、段になった床構造※ ③ 防音性に配慮し、楽器の搬出入に対応可能な1階への設置	① ○ ② △※運用確認 ③ ○
★ 1		
図工室 (準備室含む)	特記事項なし	
★ 1		
生活科室	① 中身が見え、すぐ使用できる棚の設置 ② 広い作業ができる場所	① ○ ② ○ ※1階多目的スペース（陽だまりラウンジ）に隣接して多様な使い方を提案します
★ 1		
児童会室	特記事項なし	
★ 1		

職員更衣室	① 職員数分確保可能なロッカースペース ② 子どもを落ち着かせる空間としても利用可能な量の設置※	① ○ ② △※更衣室と畳の空間は同じ空間でよいです
○ 2 ※男女分設置		
多目的スペース	① 図書館機能を兼ね、現状と同等な蔵書の確保が可能な図書保管スペース ② 床に直接座ることができるようなカーペットの設置 ③ 開放感がある低めの本棚 ④ 西日の影響が少ない配置計画 ⑤ 来賓対応のため、校長室と隣接 ⑥ 移動間仕切りを設置し、大人数と少人数での使い分け※ ⑦ プロジェクター投影用のスクリーンの設置※	① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○ ⑤ ○ ⑥ △※配置について要相談 1階生活科室に移動間仕切り設置
○		
その他共用部分	① (玄関)長靴が入るような下足箱の設置 ② (玄関)庇が大きく、バリアフリー対応な玄関 ③ (エレベーター)給食やマーチング関連の楽器搬入、車いす利用が可能な広めのエレベーター ④ (トイレ)自動水洗と通常の蛇口の併設 ⑤ (その他)スキー置き場の確保	① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○ ⑤ ○ ⑥ ※2階に個室の図書室を追加 ⑦ ※2階に教師ラウンジ・充電ステーションを追加 ⑧ ※1階にゴミ置場・倉庫を追加 ⑨ ※1階に機械室を追加 ⑩ ※1階に配膳室を追加
★		

表 10 通級指導教室の必要諸室の条件

室名		諸条件	対応方針
記号	室数		○: 満たす予定を示す △: 条件付き対応及び要相談 ×: 満たすことが困難
通級指導教室	① 教材の収納の確保 ② 室内に手洗いの設置 ③ プレイルームと教室間の十分な防音の確保 ④ カーペット敷とし、廊下から見えづらい配置	① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○	
★ 3			
個別指導室	特記事項なし		
★ 2			
プレイルーム	① 天井へフック等の設置によるブランコ等の室内遊具 ② 安全性に配慮したカーペット敷 ③ 通級指導教室と隣接※	① ○ ② ○ ③ △※隣接の仕方について確認	
★ 1			

職員室	特記事項なし	
★ 1		
応接室	① 保護者との面談、保護者の活動場所の確保 ② 児童を遊ばせながらの相談のため、マジックミラー等で様子が見えるような設備	① ○ ② ○
★ 1		
書庫室(資料室)	・職員室と一体、または隣接した配置	○
★ 1		
教材室	特記事項なし	○
★ 1		
その他共用部分	・幼児用および多目的トイレの設置	○
★ 1		

表 11 体育館の必要諸室の条件

室名		諸条件	対応方針
記号	室数		○: 満たす予定を示す △: 条件付き対応及び要相談 ×: 満たすことが困難
★	1	① 耐久性に優れ、変形しにくいフローリング材 ② 避難所となることを想定した、オストメイト対応を含む多目的トイレの設置 ③ 避難時運営物資の保管が可能な収納の確保 ④ 冷暖房器具と非常電源の確保 ⑤ ステージ下等への十分な収納確保 ⑥ 可動式で収納可能な大型スクリーンの設置	① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○ ⑤ ○ -
★	1	アリーナ 特記事項なし	
★	1	ギャラリー 特記事項なし	※倉庫を追加
★	1	① 体育館放送室の設置 ② 器具庫、更衣室の確保	① ○ ② ○ ③ ※スキー靴収納を追加 ④ ※倉庫・除雪機・除雪道具置場を追加

表 12 児童館(放課後児童クラブ含む)の必要諸室の条件

室名		諸条件	対応方針 ○: 満たす予定を示す △: 条件付き対応及び要相談 ×: 満たすことが困難
記号	室数		
★	1	事務室 ・給湯スペースの確保	○
★	1	救護室 特記事項なし	
★	1	遊戯室 ・天井が高く、広々とした気持ちの良い空間	○
★	1	幼児用スペース ① 授乳スペースの設置 ② 可動間仕切りの設置	① ○ ② ○
★	3	放課後児童 クラブ教室 特記事項なし	
★		その他共用部分 特記事項なし	

表 13 屋外運動場・屋外環境の必要諸条件

施設名		諸条件	対応方針 ○: 満たす予定を示す △: 条件付き対応及び要相談 ×: 満たすことが困難
記号	室数		
★		グラウンド ・グラウンド整備のための大型車両が乗り入れ可能な進入口	○
★		駐車場 ① スクールバス等の大型車両の通行を考慮し、一般車両との動線に配慮した校内通路 ② 冬季の雪置き場を考慮した十分な駐車場 ③ 子どもの安全のための融雪設備	① ○ ② ○ ③ ○
★		遊具 ・体育の授業で使用するものを中心とした、安全に配慮した遊具の設置	○
○		緑地 ・既存の緑地の活用を検討しつつ、子どもたちが緑に触れる機会を失わないような計画	○